



VKF Anerkennung Nr. 27127

Inhaber /-in
saw spannbetonwerk ag
Nöllenstrasse 19
9443 Widnau
Schweiz

Hersteller /-in
saw spannbetonwerk ag
9443 Widnau
Schweiz

Gruppe 206 - Stützen

Produkt STAHLBETONSTÜTZEN

Beschreibung Vorfabrizierte Stützen aus Stahl, Beton C50/60 und PP-Fasern (Rezeptur 524),
RD=2400kg/m³

Anwendung RF1
Anleitung für Bemessung und Konstruktion nach Angabe des Gesuchstellers

Unterlagen BAM, Berlin: Prüfbericht '7.3/27696-ID-5R-PB' (19.02.2016), Prüfbericht '7.3/27696-ID-13Q-
PB' (19.02.2016); MFPA-Leipzig GmbH: Rechnerischer Nachweis '6.1/14-050' (03.2016),
Gutachten 'G 6.1/14-050' (21.03.2016)

Prüfbestimmungen EN 1363-1, EN 1365-4

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse *

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 07.09.2022
Ersetzt Dokument vom 22.03.2017

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo