



VKF Anerkennung Nr. 27127

Inhaber /-in

saw spannbetonwerk ag
Nöllenstrasse 19
9443 Widnau
Schweiz

Hersteller /-in

saw spannbetonwerk ag
9443 Widnau
Schweiz

Gruppe

206 - Stützen

Produkt

STAHLBETONSTÜTZEN

Beschreibung

Vorfabrizierte Stützen aus Stahl, Beton C50/60 und PP-Fasern (Rezeptur 524),
RD=2400kg/m3

Anwendung

RF1
Feuerwiderstand: Anleitung für Bemessung und Konstruktion nach Angabe des
Gesuchstellers

Unterlagen

BAM, Berlin: Prüfbericht '7.3/27696-ID-13Q-PB' (19.02.2016), Prüfbericht '7.3/27696-ID-5R-PB' (19.02.2016); MFPA Leipzig GmbH, Leipzig: Rechnerischer Nachweis '6.1_14-050' (03.2016), Gutachten 'G 6.1/14-050' (21.03.2016)

Prüfbestimmungen

EN 1365-4; EN 1363-1

Beurteilung

Feuerwiderstand siehe Anwendung

Gültigkeitsdauer

31.12.2027

Ausstellungsdatum

01.05.2026

Ersetzt Dokument vom

07.09.2022

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

